

I/S Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: I/S Kolind Vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00128905-01
Batchnr.: EUDKVE-00128905
Kunde nr. CA0004277
Modt. dato: 01.11.2013

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 01.11.2013 kl. 11:05
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BCN
Analyseperiode: 01.11.2013 - 04.11.2013

Prøvemærke: Før filter

| Lab prøvenr: | 12890501 | Enhed | Kravværdier** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|---------------|------|-----|----------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakt. 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 1 | CFU/ml | | 50 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Kimtal ved 37 °C | < 1 | CFU/ml | | 5 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organolep | |
| Vandtemperatur | 8.8 | °C | | | | DS 2250 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

I/S Kolind Vandværk , John A. Christiansen, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
I/S Kolind Vandværk , John Mahler, Vagtelvej 49, 8560 Kolind
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

04.11.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.