

Kolind Vandværk
Vagtelvej 49
8560 Kolind
Att.: John A. Christiansen

Rapportnr.: AR-12-CA-00034935-01
Batchnr.: EUDKVE-00034935
Kunde nr. CA0004277
Modt. dato: 22.11.2012

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Ledningsnet - V20000900 / 4721000999
Udtagningsadresse: Mårupvej 3, 8560 Kolind
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 22.11.2012 kl. 08:45
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S DMJ
Analyseperiode: 22.11.2012 - 03.12.2012

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	03493501	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	1 !	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.1	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	12.3	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	38	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.7	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:
Syddjurs Kommune, Lene Thulsted Nielsen, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

03.12.2012



Annette Vendel
Kunderådgiver

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.